

Herstellereklärung Manufacturer's declaration



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-250_ZG-BET_isFang_TW_30

Produkt / Product: Wandhalter für Fangstangen
/ Fastener for interception rods

Typ / Type: isFang TW 30

Artikel-Nr. / Item no.: 5408 952

Material: V2A



Prüfstandard Test standard	Kapitel Clause
IEC 62561-4	4.1, 4.2, 5.1, 6.1

Tabelle/ Table 1

4.1	4.2	5.1	6.1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nicht metallischer Halter
Non metallic fastener: Ja / Yes Nein / No

Metallischer Halter
Metallic fastener: Ja / Yes Nein / No

Beides
Composite: Ja / Yes Nein / No



Mit Schrauben
With screws: Ja / Yes Nein / No

Prüfung mit axialer Belastung
Axial load test 50 N

Prüfung mit senkrechter Belastung
Lateral load test 200 N

Das Produkt erfüllt die Anforderungen aus Tabelle 1 in der (den) entsprechenden Anordnung(en).
The product meets the requirements from table 1 with the corresponding arrangement(s).

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

i.V. Jürgen Trinkwald
 Leitung PM/ F&E TBS / Head of PM/ F&E TBS

i.V. Michael Benzin
 Leitung BET Testcenter/ Head of BET Testcenter

Ausstellungsdatum / Date of issue: 2018-07-11

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG, BET Testcenter
 Hüngser Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120
 58694 Menden, Deutschland.